



топлофикация  
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

## МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

За спазването на термохидравличния режим през месец **Февруари 2017 г.** в изпълнение на чл.5, т.17, буква „ж” от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиентите в град София, одобрени с решение № ОУ-01/27.06.2016 г. на КЕВР

През месец Февруари 2017 г. термохидравличният режим на топлопреносната мрежа на град София е осигурен по Метода на централно регулиране на топлоподаването, съгласно чл.161 от *Наредба №15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.*

Основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за отоплителен сезон 2016 - 2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД.

Поради голяма авария по топлопреносната мрежа в повечето квартали захранвани с топлинна енергия от топлорайон „София Изток“ имаше период с прекъснато и/или влошено топлоподаване. Кварталите, в които е било прекъснато топлоснабдяването за повече от 48 часа, както и такива, в които е имало колебания в топлоподаването, са следните: жк”Дружба-1” (част от в района на ул.”Искърско шосе”, бул. „Цветан Лазаров и бул.”Брюксел”, както и блокове №417, 418 и 419 в жк ”Дружба - 2” ); кв.”Гео Милев”; кв.”Яворов - I ч.” и кв.”Яворов - II ч.”; кв.”Иван Асен II”; жк ”Дървеница”; жк „Студентски град”; жк ”Младост - 1, 2, 3 и 4”; кв.”Витоша”; кв.„Подуене”; жк „Слатина”; кв.”Лозенец” и „Промислен район”.

За останалите топлорайони няма отклонения от граничните стойности за наблюдаваните параметри и няма нарушения в работата на топлопреносната мрежа, относно спазване на термохидравличния режим за месец Февруари 2017 г. и качеството на топлоснабдяването през месеца.