



„Топлофикация София” ЕАД
ОБОБЩЕНА РЕЖИМНА КАРТА
летен сезон 2019 г.

Хидравличен режим

Сумарният дебит на топлопреносната мрежа е постоянно променяща се величина в резултат на осъществяването от регулаторите на абонатните станции, местно количествено регулиране. За осигуряване на необходимия разполагаем напор в абонатните станции на клиентите е необходимо да се поддържат следните налягания на изхода на:

	Подаващо налягане		Връщащо налягане	
	P ₁ макс.	P ₁ мин.	P ₂ макс.	P ₂ мин.
	MPa	MPa	MPa	MPa
ТЕЦ "София"				
I градска м-ла	0,90	0,70	0,31	0,21
II градска м-ла	0,90	0,80	0,31	0,21
III градска м-ла	0,90	0,70	0,31	0,21
IV градска м-ла	1,00	0,80	0,31	0,21
V градска м-ла	0,90	0,80	0,38	0,25
Индустриална м-ла	0,60	0,50	0,30	0,21
ТЕЦ "София Изток"				
III-IV искърска м-ла	1,10	0,85	0,29	0,25
ОЦ "Земляне"				
Западна м-ла	0,60	0,45	0,33	0,24
Западна "А" м-ла	0,60	0,45	0,33	0,24
Източна м-ла	0,60	0,45	0,33	0,24
Северна м-ла	0,60	0,45	0,33	0,24
ОЦ "Люлин"				
II люлинска м-ла	0,90	0,60	0,45	0,30
III / I / люлинска м-ла	1,15	0,85	0,75	0,55
ВОЦ				
"Овча Купел - 1"	0,82	0,72	0,60	0,53
"Овча Купел - 2"	0,52	0,45	0,27	0,23
"Инжстрой"	0,50	0,42	0,22	0,18