



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

За спазването на термохидравличния режим през месец Април 2017 г. в изпълнение на чл.5, т.17, буква „ж” от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиентите в град София, одобрени с решение № ОУ-01/27.06.2016 г. на КЕВР

През месец Април 2017 г. термохидравличният режим на топлопреносната мрежа на град София е осигурен по Метода на централно регулиране на топлоподаването, съгласно чл.161 от *Наредба №15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.*

Основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за отоплителен сезон 2016/2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД. Поради настъпване на необходимите условия на 12 Април 2017 г. е започнато поетапно спиране на отоплението в град София, като основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за летен сезон 2017 г.

Поради влошаване на метеорологичните условия, свързани с измерената ниска средна температура на външния въздух и прогноза за времето, подадена от НИМХ-БАН, в която се предвижда, средната температура на въздуха да е под 12 °С, на 20.04.2017 г. е започнато поетапно пускане на отоплението в гр. София, като основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за отоплителен сезон 2016/2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД.

Поради достигане на срока за предоставяне на топлинна енергия за отопление в съответствие с чл.3 (1) от Наредба №16-334/6 април 2007 г., обнародвана в ДВ бр.34 от 24.04.2007 г. и необходимото технологично време за преминаване към летен режим на топлоснабдяване на 26.04.2017 г. е започнато поетапно спиране на отоплението в гр. София, като основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за летен сезон 2017 г.

Няма отклонения от граничните стойности за наблюдаваните параметри и няма нарушения в работата на топлопреносната мрежа, относно спазване на термохидравличния режим за месец Април 2017 г. и качеството на топлоснабдяването през месеца.

Топлофикация София ЕАД

Централно управление
ул. „Ястребец” № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
www.toplo.bg

